

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ С-LV.ПБ23.В.00051
(номер сертификата соответствия)

ТР 0625598
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение заявителя)

ООО «Bolderaja Ltd.»
Адрес: Ул. Губерниемс 7, г. Рига, LV-1016, Латвия
Телефон + 371 67430147

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и место-
нахождение изготовителя
продукции)

ООО «Bolderaja Ltd.»
Адрес: Ул. Губерниемс 7, г. Рига, LV-1016, Латвия
Телефон + 371 67430147

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

(наименование и местонахождение органа по сертификации,
выдавшего сертификат соответствия)

продукции НП «Южно-Уральское техническое общество». 456318, г.
Миасс Челябинской области, проспект Октября, 66 Телефон (3513) 53-78-
25, факс 54-44-73, ОГРН: 1027400876689; www.sertmiass.ru

Аттестат рег. № ССПБ.RU.ПБ23 выдан Министерством РФ по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий

**ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО
ПРОДУКЦИЯ**

(информация об объекте сертификации,
позволяющая идентифицировать объект)

Плиты древесностружечные из
ориентированной стружки нешлифованные
«Oriented Strand Board unsanded»
марок OSB 2 ECO, OSB 3 ECO
ТУ В-35-2007

Серийный выпуск

код ОК 005 (ОКП)
55 3411

**СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)**

(наименование технического регламента (технических
регламентов), на соответствие требованиям которого
(которых) проводилась сертификация)

«Технический регламент о требованиях
пожарной безопасности» (№ 123-ФЗ от
22.07.2008).

Класс пожарной опасности КМ5
см. приложение № 0056243

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4410 120000

**ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ**

Отчет об испытаниях № 1/ТР от 27.05.09
ИЛ СЭУ ФПС ИПЛ по Оренбургской области,
№ ССПБ. RU.ИИ.122 от 23.04.09

Акт инспекционного контроля состояния производства от 19.02.2010


ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по
сертификации в качестве доказательств соответствия
продукции требованиям технического регламента
(технических регламентов))

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 19.02.2010 по 19.02.2015

Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

 Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

 Н.Н. Воронина



РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ПРИЛОЖЕНИЕ

к СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-LV.ПБ23.В.00051

(обязательная сертификация)

ТР

0056243

(учетный номер бланка)

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
ГОСТ 30244-94	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть.	Сильногорючие (Г4)
ГОСТ 30402-96	Материалы строительные. Метод испытания на воспламеняемость	Легковоспламеняемые (В3)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	С высокой дымообразующей способностью (Д3)
ГОСТ 12.1.044-89 (ИСО 4589-84)	Система стандартов безопасности труда. Пожаровзрывоопасность веществ и материалов. Номенклатура показателей и методы их определения	По токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2)

Дополнительные сведения.

Класс пожарной опасности материала КМ 5 согласно ФЗ № 123-ФЗ (Приложения, таблица 3)



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации

подпись, инициалы, фамилия

Е.А. Кошкина

Эксперт (эксперты)

подпись, инициалы, фамилия

Н.Н. Воронина