

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ
(обязательная сертификация)

№ C-RO.ПБ37.B.00689
(номер сертификата соответствия)

ТР 0652234
(учетный номер бланка)

ЗАЯВИТЕЛЬ «S.C. EGGER ENERGIA» S.R.L. Адрес: Str. Austriei, 2 RO 725400 Radauti, Румыния.
(наименование и место- Телефон + 40 372 4 38000.
нахождение заявителя)

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «S.C. EGGER ENERGIA» S.R.L. Адрес: Str. Austriei, 2 RO 725400 Radauti,
(наименование и место- Румыния. Телефон + 40 372 4 38000.
нахождение изготовителя
продукции)

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ ООО "НПО ПОЖЦЕНТР". 115408, г. Москва, ул. Советская, д.
(наименование и местонахождение органа по сертификации, 15, стр. 1, тел. (495) 673-79-33, 796-89-34, 774-01-18, факс (495)
выдавшего сертификат соответствия) 673-13-27. ОГРН: 1077759457489. Аттестат рег. № ТРПБ.RU.ПБ37 выдан 07.10.2010г. МЧС России.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО Плиты ориентированно-стружечные торговых марок
ПРОДУКЦИЯ EUROSTRAND OSB 2, EUROSTRAND OSB 3.
(информация об объекте сертификации, Серийный выпуск.
позволяющая идентифицировать объект)

код ОК 005 (ОКП)
55 3400

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА
(ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

(наименование технического регламента (технических регламентов), на соответствие требованиям которого (которых) проводилась сертификация)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ). Класс пожарной опасности строительных материалов КМ5: группа сильногорючие

код ЕКПС

код ТН ВЭД России
4410 12 100 0

(Г4), группа легковоспламеняемые (В3), группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), группа по токсичности продуктов горения умеренноопасные (Т2).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ
(ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Отчет об испытаниях № 1776/РС от 02.03.2012 г. НИЛ ПВБ
ООО "НПО ПОЖЦЕНТР", рег. № ТРПБ.RU.ИН28 от 07.10.2010 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

(документы, представленные заявителем в орган по сертификации в качестве доказательств соответствия продукции требованиям технического регламента (технических регламентов))

Сертификат системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2008 (ИСО 9001:2008) № СДСГК RU.OC05.K00208 от 05.03.2012 г.

Место нанесения знака обращения на рынке: на упаковке (таре), а также в сопроводительной документации.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 05.03.2012 по 04.03.2014



Руководитель
(заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

В.Ю. Шитиков

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В.А. Литвинов